


DETAJL CESTNEGA POŽIRALNIKA Z DIREKTNIM VTOKOM



d	e	Naziv cevi
mm	mm	
500	15.3	Cev PEHD 500 S16

OPOMBA: Dimenzije so v cm, razen
kjer je drugače označeno

Za utrjevanje gradbene jame jaška veljajo določila SIST EN 1610. Če stopnja zbitosti ni posebej predpisana, mora znašati najmanj 92% standardnega Proctorja. Material za zapolnitev se utrjuje po plasteh v širini najmanj 50 cm od stene jaška. Za zapolnitev se uporablja prod z velikostjo zrn do 32mm in lomljenec do velikosti 16mm.