



RO GK VEZALNA SHEMA

PORABNIK	DOVOD (iz PO DA)	ROG A	ROG B	ROG C	ROG D
MOČ [kW]	90	24	30	18	18
TOK [A]	130	(52)	(52)	26	26
KABEL	2x NYY 4x70	NYY 4x70	NYY 4x70	NYY 4x35	NYY 4x35

OPOMBA:
Pri priklopu ROG A in ROG B paziti na pravilno razporeditev faz, tako da se po fazah zagotovi enakomerna obremenitev!

4/2

Objekt:		Železniška postaja Grosuplje		Odg. proj.:		Jure Zevnik, univ.dipl.inž.el.		E-2208		Vsebinska risbe: RO GK vezalna shema			
Investitor:		RS, MZI, Direkcija RS za infrastrukturo		Projektant:		Jože Bokal, dipl.inž.el.		E-2084					
Proj. org.:		PAP INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.		Spremembe:									
Vrsta načrta:		4 - Načrt el. inštalacij in el. opreme		Vrsta projekta:		Št. projekta:		3674		Datum:		03 / 2018	
Načrt:		4/2 Električno gretje kretnic		IZN		Št. načrta:		53 37 482/7		Merilo:		-	
Št. odseka:		Arhivska št.:		Faza/objekt:		Šifra priloge:		Prostor za črtno kodo:				Št. risbe:	
ZR80		0044		007.2145		G.155						3/1	