

LEGENDA:

- XX

- oznaka dviznega voda

- obstoječa hladna voda

- razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije v tlaku

- razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije pod stropom
- hladna voda

- topla voda

- cirkulacija


- fekalna kanalizacija

- hladna voda

- topla voda

- cirkulacija
- vođeno v tlaku
- vođeno pod stropom

RAZMIKI CEVI VODENIH V TLAKU:



OPOMBE:

- razvode sanitarne vode vođene v tlaku in stenah do posameznih sanitarnih elementov se izvede z difuzijsko odpornimi večplastnimi cevmi iz zamreženega polietilena in vmesne plasti aluminija ter fitingi za zatiskanje po standardu DIN 1988 (maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70°C, kratkotrajno 95°C).
- razvode sanitarne vode vođene vidno se izvede s cevmi iz nerjavnega jekla (PRESS sistem) z materialom 1.4401/1.4404 po DIN EN 10088-2:2005 in DVGW W541
- vse razvode sanitarne vode se izolira skladno z zahtevami Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10) ter Tehnične smernice TSG-1-004:2010
- cevni razvodi sanitarne hladne vode vođeni v tlaku in stenah se izolirajo s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo ARMACELL tip ARMAFLEX ACE PLUS debeline minimalno 13 mm
- horizontalna kanalizacija v tlaku se izvede s PP odtočnimi cevmi
- horizontalna kanalizacija v tlaku oziroma pod stropom se izvede v padcu 1,5-2%
- priključke sanitarnih elementov je potrebno uskladiti s površinskimi načrti ter tehnologijo
- mikrolokacije priključkov sanitarnih elementov je potrebno uskladiti z načrti dobaviteljev opreme

5/1

Datum:

Opis spremembe:

Podpis:

Investitor:

Republika Slovenija

Projektant:

sŽ - projektivno podjetje Ljubljana, d.d.  
projektiranje, inženiring, svetovanje  
Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana  
tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Republika Slovenija  
Ministrstvo za infrastrukturo  
Direkcija RS za infrastrukturo  
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana  
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Projekt: Nadgradnja železniške postaje Grosuplje

Objekt: Železniška postaja Grosuplje

Id. št.: Ime:

Načrt: Vodovod

Odg. vodja projekta: G-0133 mag. Edvin Hadžiahmetović, univ.dipl.inž.grad.

Odg. projektant načrta: IZS 0376 S Jernej Gnidovec, univ.dipl.inž.str.

Izdal: IZS 0376 S Jernej Gnidovec, univ.dipl.inž.str.

Vrsta načrta: 5/1 STROJNE INŠTALACIJE						
Risba: Tloris pritličja						
Št. proge: 80	Vrsta projekta: IZN	Merilo: 1:50	Datum: mar. 2018	Projekt št.: 3674	Načrt št.: 3674_5/1	Int. št. podiz.: 121317/2-S
Št. odseka: ZR80	Arhivska številka: 0044	Faza/objekt: 007.2140.	Šifra risbe: G.420	Prostor za črtno kodo:		Risba št.: 2