

#### LEGENDA:

- Vtočni zrak (VTZ)
- Odtočni zrak (ODZ)
- Zunanji zrak (ZUZ)
- Zavrženi zrak (ZAZ)

#### OPOMBA:



V vsa kolena kanalov z nadtlakom (vtočni zrak, zavrženi zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne lopute!

Datum:

Opis spremembe:

Podpis:


Investitor:



Republika  
Slovenija

**Republika Slovenija**  
**Ministrstvo za infrastrukturo**  
**Direkcija RS za infrastrukturo**  
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana  
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Projektant:



**sž - projektivno podjetje ljubljana, d.d.**  
**projektiranje, inženiring, svetovanje**  
Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana  
tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Projektant-podizvajalec:

Projekt:

**Nadgradnja železniške postaje Grosuplje**

Objekt:

**Železniška postaja Grosuplje**

Id. št.: Ime:

Načrt:

**Prezračevanje**

Odg. vodja  
projekta:

G-0133 mag. Edvin Hadžiahmetović, univ.dipl.inž.grad.

Odg. projektant  
načrta:

**IZS 0376 S Jernej Gnidovec, univ.dipl.inž.str.**

Vrsta načrta:

**5/1 STROJNE INŠTALACIJE**

Izdela:

**IZS 0376 S Jernej Gnidovec, univ.dipl.inž.str.**

Risba:

**Prerez A-A**

Št. proge: <b>80</b>	Vrsta projekta: <b>IZN</b>	Merilo: <b>1:50</b>	Datum: <b>mar. 2018</b>	Projekt št.: <b>3674</b>	Načrt št.: <b>3674_5/1</b>	Int. št. podiz.: <b>3674</b>
Št. odseka: <b>ZR80</b>	Arhivska številka: <b>0044</b>	Faza/objekt: <b>007.2140.</b>	Šifra risbe: <b>G.420</b>	Prostor za črtno kodo:		Risba št.: <b>3</b>