



LEGENDA ELEMENTOV:

- O.1. Litoželezni oljni kondenzacijski kotel
BOSCH tip 7000F
 $Q_{\text{nom}}=30,3 \text{ kW}$
 $P=150 \text{ W}$
 $U=230 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$
 $m=192 \text{ kg}$
- O.2. ZAPRTA MEMBRANSKA RAZTEZNOVOSTNA POSODA
REFLEX tip NG80/3,0
 $V=80 \text{ l}$
 $V_{\text{max}}=500 \text{ l}$
- O.3. ENERGETSKO UČINKOVITA OBTOČNA ČRPALKA
S FREKVENČNO REGULACIJO VRTLJAJEV
WILO tip STRATOS 25/1-6
 $V=0,6 \text{ m}^3/\text{h}$
 $H=45 \text{ kPa}$
 $P=80 \text{ W}$
 $U=230 \text{ V} / 1\text{ph} / 50 \text{ Hz}$
- O.4. RAZDELILNIK/ZBIRALNIK
 $\varnothing 50$
 $l=1000\text{mm}$

LEGENDA

- navojna krogljna pipa
- prirobnična krogljna pipa
- medprirobnična zaporna loputa
- zasun prirobnične izvedbe
- navojni protipovratni ventili
- medprirobnična protipovratna loputa
- navojni čistilni kos
- prirobnični čistilni kos
- zaporni ventili z varovalom proti nepooblaščenemu posluževanju
- navojni regulacijski ventili
- prirobnični regulacijski ventili
- izpustna krogljna pipa
- merilnik toplotne energije
- tripotni regulacijski ventili z navojnimi priključki ter elektromotornim pogonom
- tripotni regulacijski ventili s prirobničnimi priključki ter elektromotornim pogonom

- membranski varnostni ventili
- obtočna črpalka z navojnimi priključki
- obtočna črpalka s prirobničnimi priključki
- manometer
- termometer
- temperaturno tipalo
- avtomatski odzračevalni lonček

LEGENDA CRT

- ogrevalna voda - dovod
- ogrevalna voda - povratek
- obstoječi razvod - dovod
- obstoječi razvod - povratek
- hladna voda
- sanitarna topla voda
- sanitarna topla voda - cirkulacija
- regulacija
- odzračevanje

5/1

Datum:

Investitor:

Projektant:

Projektant - podizvajalec:

Opis spremembe:

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

sž - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inženiring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana
tel.: 01 300 76 00, fax: 01 300 76 36

Podpis:

Projekt: Nadgradnja železniške postaje Grosuplje

Objekt:	Železniška postaja Grosuplje	Id. št.:	Ime:
Nabrt:	Ogrevanje in hlajenje	Odg. vodja projekta:	G-0133 mag. Edvin Hadžiahmetović, univ.dipl.inž.grad.
		Odg. projektant načrta:	IZS 0376 S. Jernej Gnidovec, univ.dipl.inž.str.
Vrsta načrta:	5/1 STROJNE INŠTALACIJE	Izdela:	IZS 0376 S. Jernej Gnidovec, univ.dipl.inž.str.

Risba:	Shema postrojenja				
Št. praga:	80	Vrsta projekta:	IZN	Merilo:	1:50
Št. odseka:	0044	Arhivsko številka:	007.2140.	Datum:	mar. 2018
		Faza/objekt:	G.420	Projekt št.:	3674
		Šifra risbe:		Načrt št.:	3674_5/1
		Prostor za črtno kodo:		Int. št. podiz.:	121317/2-S
				Risba št.:	5