



PREREZ A-A; M1:100



PREREZ B-B; M1:100



LEGENDA:


- Vtočni zrak (VTZ)
- Odtočni zrak (ODZ)
- Zunanji zrak (ZUZ)
- Zavrženi zrak (ZAZ)


OPOMBA:

V vsa kolena kanalov z nadtlakom (vtočni zrak, zavrženi zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne lopute!

5/1

Datum: _____ Opis spremembe: _____ Podpis: _____

Investitor:  Republika Slovenija

Projektant:  Projektant - podizvajalec:

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

sž - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inženiring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana
tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Projekt: Nadgradnja železniške postaje Grosuplje

| | | | |
|----------------|------------------------------|-------------------------|---|
| Objekt: | Železniška postaja Grosuplje | Id. št.: | Ime: |
| Nacrtni: | Prezračevanje | Odg. vodja projekta: | G-0133 mag. Edvin Hadžiahmetović, univ.dipl.inž.grad. |
| Vrsta naprave: | S/I STROJNE INŠTALACIJE | Odg. projektant nacrta: | IZS 0376 S Jernej Gnidovec, univ.dipl.inž.str. |
| Risba: | Tloris 1. nadstropja | Izdela: | IZS 0376 S Jernej Gnidovec, univ.dipl.inž.str. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-------------------|-----------|--------------|-------|--------------|------------------------|--------------|------|--------------|----------|------------------|------------|
| St. praga: | 80 | Vrsta projekta: | IZN | Merilo: | 1:50 | Datum: | mar. 2018 | Projekt št.: | 3674 | Nacrtni št.: | 3674_5/1 | Int. št. podiz.: | 121317/2-S |
| St. oseka: | 0044 | Arhivsko število: | 007.2140. | Faza/objekt: | G.420 | Šifra risbe: | Prostor za črtno kodo: | | | Risba št.: | 2 | | |