




- LEGENDA:
- oznaka prostora s temperaturo ogrevanja
 - oznaka omarice z razdelilnikom talnega ogrevanja
 - oznaka dviznega voda
 - veja talnega ogrevanja
 - razmik med cevmi
 - dimenzija cevi
 - efektivna površina talnega ogrevanja
 - regulacija, ožičenje
 - odvod kondenzata
 - freonski razvod
 - talno ogrevanje
 - ogrevna voda
 - ogrevna voda - klimati
 - hladilna voda - klimati
 - prostorski termostat

- OPOMBE:
- razvode ogrevne in hladilne vode vodene vidno se izvede s cevmi iz nelegiranega jekla E195 z materialom 1.0034 ter fitingi za zabiskanje (PRESS sistem) po EN 10305
 - vse razvode ogrevne vode vodene vidno znotraj toplotnega ovoja stavbe se izolira skladno z zahtevami Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10) ter Tehnične smernice TSG-1-004:2010
 - razvode talnega ogrevanja se izvede z zamreženimi polietilenskimimi cevmi z difuzijsko zaporo kisika po DIN 4726 ter DIN 16892

Datum: _____ Opis spremembe: _____ Podpis: _____

Investitor:  Republika Slovenija

Projektant:  sž - projektivno podjetje ljubljana, d.d. projektiranje, inženiring, svetovanje

Projektant-podizvajalec:  sž - projektivno podjetje ljubljana, d.d. projektiranje, inženiring, svetovanje

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

sž - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inženiring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana
tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Projekt: Nadgradnja železniške postaje Grosuplje						
Objekt:	Železniška postaja Grosuplje			Id. št.: Ime:		
Načrt:	Ogrevanje in hlajenje			Odg. vodja projekta:	G-0133 mag. Edvin Hadžiahmetović, univ.dipl.inž.grad.	
Vrsta načrta:	5/1 STROJNE INŠTALACIJE			Odg. projektant načrta:	IZS 0376 S Jernej Gnidovec, univ.dipl.inž.str.	
				Izdala:	IZS 0376 S Jernej Gnidovec, univ.dipl.inž.str.	
Risba: Tloris kleti						
St. praga:	80	Vrsta projekta:	IZN	Merilo:	1:50	Datum:
St. odseka:	0044	Arhivsko število:	007.2140.	Faza/objekt:	G.420	mar. 2018
ZR80		0044		007.2140.		3674
						3674 5/1
						121317/2-S
						121317/2-S
						3