


LEGENDA:

- (XX) - oznaka dviznega voda
- - - - - obstoječa hladna voda
- - - - - razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije v tlaku
- - - - - razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije pod stropom
- - - - - hladna voda
- - - - - topla voda
- - - - - cirkulacija
- - - - - fekalna kanalizacija
- - - - - hladna voda
- - - - - topla voda
- - - - - cirkulacija

RAZMIKI CEVI VODENIH V TLAKU:



OPOMBE:

- razvode sanitarne vode vodene v tlaku in stenah do posameznih sanitarnih elementov se izvede z difuzijsko odpornimi večplastnimi cevmi iz zamreženega polietilena in vmesne plasti aluminija ter fittingi za zatiskanje po standardu DIN 1988 (maksimalni tlak 10 bar, obratovna temperatura 70°C, kratkotrajno 95°C).
- razvode sanitarne vode vodene vidno se izvede s cevmi iz nerjavnega jekla (PRESS sistem) z materialom 1.4401/1.4404 po DIN EN 10088-2:2005 in DVGW W541
- vse razvode sanitarne vode se izolira skladno z zahtevami Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkovitosti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10) ter Tehnične smernice TSG-1-004:2010
- cevni razvodi sanitarne hladne vode vodeni v tlaku in stenah se izolirajo s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo ARMACELL tip ARMAFLEX ACE PLUS debeline minimalno 13 mm
- horizontalna kanalizacija v tlaku se izvede s PP odtočnimi cevmi
- horizontalna kanalizacija v tlaku oziroma pod stropom se izvede v padcu 1,5-2‰
- priključke sanitarnih elementov je potrebno uskladiti s površinskimi načrti ter tehnologijo
- mikrolokacije priključkov sanitarnih elementov je potrebno uskladiti z načrti dobavitelja opreme

5/1

Datum: Opis spremembe: Podpis:

Investitor: **Republika Slovenija**
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Projektant: **sž - projektivno podjetje ljubljana, d.d.**
projekiranje, inženiring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana
tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Projekt: Nadgradnja železniške postaje Grosuplje						
Objekt: Železniška postaja Grosuplje		Id. št.: lme:				
Načrt: Vodovod		Odpr. vodja projekta: G-0133 mag. Edvin Hadžiahmetović, univ.dipl.inž.grad.				
		Odpr. projektant načrta: IZS 0376 S. Jernej Gnidovec, univ.dipl.inž.str.				
Vrsta načrta: 5/1 STROJNE INŠTALACIJE		Izdelal: IZS 0376 S. Jernej Gnidovec, univ.dipl.inž.str.				
Risba: Toris kleti						
Št. proge: 80	Vrsta projekta: IZN	Merilo: 1:50	Datum: mar. 2018	Projekt št: 3674	Načrt št.: 3674_5/1	Int. št. podiz.: 121317/2-S
Št. oseka: ZR80	Arhivsko število: 0044	Faza/objekt: 007.2140.	Sifra risbe: G.420	Prostor za črtno kodo:		Risba št.: 1