



Cevi PE 315 razred N8, perforirane 360°

ustroj kolesarske poti

planum spodnjega ustroja

odriv humusa

raščeni teren

**OPOMBA**  
 Cevi ponikalnega polja se obdajo s selekcioniranim gramoznim materialom dobre vodoprepustnosti (boljše kot okoliški material). Dimenzioniranje polja temelji na ugotovitvah preiskav, da ima teren na globini 2,5m vodoprepustnost 2.53 x 10<sup>-3</sup>m/s. Ta podatek je pred izvedbo ponikalnega polja potrebno preveriti z nalivalnim preizkusom!  
 Pred ponikalnim poljem se vgradi usedalnik in lovilec olj, ki mora izpolnjevati pogoje:

- dotok Q<sub>m</sub>=95.1 l/s
  - povozni jaški
- Ponudnik lahko ponudi tudi dve vzporedni liniji usedalnika in lovilca olj katerih skupna kapaciteta izpolnjuje podane okvirje.

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:		OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice		Rijekaprojekt d.o.o., Moše Albanarja 10a, 51000 Rječka, Hrvatska	
podatki o projekantu:		Savaprojekt, d.d., Cesta krških zvez 59, 8270 Krško		Rijekaprojekt d.o.o., Moše Albanarja 10a, 51000 Rječka, Hrvatska	
naziv gradnje:		Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 od km 0,000 do km 4,700			
vrsta gradnje:		rekonstrukcija			
VP:		D. Simunk, d.i.g.		IZS G-4352	
PA/PI:		A. Hribar, u.d.v./v.ki		IZS G-3795	
SP:		Ines Deutisch da Silva, d.i.g.			
vrsta risbe:		DETALJ PONIKOVANEGA POLJA			
podatki o načrtu:		02 - NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA 02/1 - Načrt kolesarskih povezav in ureditve ceste			
datum:		nov. 2019		1:25	
mašic:		SPK-02/1		Št. projekta: 18175-00	
Št. oddelka:		1335		Št. risbe: 151	
Arhivsko št.:		0036.00		Št. lista: 20	
Vrsta dokumentacije:		004.2106		Št. priloge: G.151.20	
Št. projekta:		18175-00		PZI	
ozn. načrta:		02/1		sprem.: 1	

