

PREJETO

16 -05- 2017

tel: 05 3819300
e-mail : info@komunala-tolmin.si

Datum: 16. 5. 2017

Naš znak: 24/17 – K

GINEX International, d.o.o.

Rejčeva 3

5000 Nova Gorica

ZADEVA: Obvoznica Tolmin - gradnja v varovalnem pasu javne kanalizacije

Na podlagi 12. člena Odloka o odvajjanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tolmin (Ur. I. RS št. 18/2014), Zakona o graditvi objektov (Ur.I. RS 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12), Uredbe o emisiji snovi pri odvajjanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. I. RS št 98/2007 in 30/2010) Uredbe o emisiji snovi in topote pri odvajjanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. I. RS, št. 64/2012, 64/2014 in 98/2015), Uredbo o odvajjanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. I. RS št 98/15), PGD št. 109-16C, marec 2017, ki ga je izdelal GINEX International d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica in vloge pooblaščenca stranke, izdaja Komunala Tolmin, kot upravljavec javne kanalizacije v občini Tolmin

S O G L A S J E

za gradnjo obvoznice Tolmin, v varovalnem pasu javnega kanalizacijskega omrežja, investitorja Republike Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana


pod naslednjimi pogoji

1. Gradnja je možna skladu s soglasjem upravljavca javne kanalizacije Komunale Tolmin d.o.o.
2. Vsaj deset dni pred pričetkom del je potrebno pismeno obvestiti upravljavca kanalizacije, zaradi zakoličbe obstoječe kanalizacije.
3. Obvezen je nadzor upravljavca kanalizacije nad gradnjo kanalizacije in nad gradnjo v varovalnem pasu javne kanalizacije.
4. Vsi stroški v zvezi z zakoličbo, nadzorom, morebitnimi popravili, prevezavami in gradnjo kanalizacije zaradi gredo v breme investitorja.
5. Med gradnjo je potrebno zagotoviti nemoteno odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.
6. Med gradnjo je potrebno zagotoviti nemoteno delovanje in nemoten dostop do vseh vitalnih delov čistilne naprave Tolmin. Dostop mora biti zagotovljen za kamion (kanal jet).
7. Po končani gradnji je potrebno dostaviti upravljavcu kanalizacije tlačni preizkus kanalizacije (dokazilo o zanesljivosti objekta, ki se nanaša na kanalizacijo), geodetski načrt objekta z vrstanimi komunalnimi vodi (priključki) izvedenimi križanji, morebitnimi prestavitvami internih vodov ob čistilni napravi, približevanja in vsemi potrebnimi meritvami in podatki (atributi), za potrebe vpisa v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, kot narekuje veljavna zakonodaja in predpisi. (v digitalni in papirnati obliki).

Veljavnost soglasja je dve leti od dneva izdaje.

Pripravila:
Ada Eržen, inž.gr.

Direktor:
Berti Rutar, univ.dipl.inž.



Komunala Tolmin, d.o.o.
Matična št.: 5077532
Bisnode d.o.o., 7.9.2016