

DETAJL IZPUSTNE GLAVE ČEZ OPORNIK (2+2kom)

M 1:25

LEGENDA:

1. DELOVNA FAZA

2. DELOVNA FAZA

3. DELOVNA FAZA

OBSTOJEČI OBJEKTI-STAVBE

OBSTOJEČI ROBNI VENEC

OBSTOJEČA OGRAJA ZA PEŠCE

TK VOD (OBSTOJEČE)

TK VOD (NOVO)

ODVODNJAVANJE – METEORNA KANALIZACIJA (NOVO)

PVC Ø125 ali Ø110

VOD ZA CESTNO RAZSVETLJAVO

KOTA TERENA – geodetski posnetek

OPOMBA:



PREČNI PREREZ – GLEJ RISBO ŠT. G.09

VZDOLŽNI PREREZ – GLEJ RISBO ŠT. G.08

UREDITEV STRUKE POTOKA OPLOTNICA JE ZAJETO V NAČRTU PODJETJA HIGRA D.O.O.

KARTA KOMUNALNIH VODOV JE ZAJETA V NAČRTU PODJETJA IBT d.o.o.

NAČRT CESTNE RAZSVETLJAVE JE ZAJET V NAČRTU PODJETJA PELEN, d.o.o.

PODATKI O MATERIALIH		Mejne vrednosti za sestavo betona	
BETON		Minimalen trdnostni razred betona C (N/mm²)	Ekspozicijski razred
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2000			
TEMELJI	C25/30		XC2
OPORNIKI	C30/37	PV II	XC4, XF3
KRILA	C30/37	PV II	XD3, XF4
VOZIŠČNA PLOŠČA	C30/37	PV II	XD1, XF2
HODNIKI IN ROBNI VENCI	C30/37	PV II	XD3, XF4, XC4
PODBETON	C16/20		
JEKLO ZA OJAČITEV			
REBRASTO JEKLO B 500B			
ZAŠČITNA PLAST			
- ZGORNJE IN BOČNE POVRŠINE			5 cm
- POVRŠINE V STIKU Z ZEMLJINO			5 cm
- HODNIKI SPODAJ (V STIKU S PLOŠČO)			1 cm
OSTALI MATERIALI			
GLEJ VPISE V NAČRTU IN TEHNIČNO POROČILO!			
sprememba		opis spremembe	datum podpis
investitor/narocnik:		cesto/kompozicija:	
 <div>REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana</div>		REGIONALNA CESTA R3–700 NA ODSEKU 1272 v km 6,500	
izvajalec/projektant:		odgov./objekt:	
 <div>VEDERNIAK d.o.o. Maribor Kotljarska ul. 15 tel./fax: 02/25 25 360</div>		NADOMESTNA GRADNJA MOSTU (MB 0141) ČEZ OPLOTNICO V OPLOTNICI R3–700/1272 SLOV.KONJICE–OPLOTNICA	
vrsta projekta:		št. projekta:	
PZI		302–1–16	
št. nadb.:		datum:	
302–K–16 dopolnitev		Marec 2021	
vrsta nadb.:		2. Načrt s področja gradbeništva	
2.2. Most MB0141 čez Oplotnico na R3–700, na odseku 1272 v km 6,500			
ime in priimek:		id. številka:	
odg. vodja proj.:		G–0041	
odg. projektant:		G–0041	
izdelal:			
št. odzaka:		am. št.:	
1272 3887.01		004.2160 G.261	
faza/objekt:		šifra risbe:	
prostor za brsk. koda:			
Tloris objekta			
M 1:50,25,10		št. lista:	
		G.07	