



PREREZ A-A:
M1:5



Materiali:
Vsi jekleni elementi S 235 JR

POGLED
M1:20



KONSTRUKCIJSKO JEKLO - EN 1090-2	
Izvedbeni razred:	EXC 2 (EN 1990 in EN 1090-2)
Protikorozijska zaščita:	vroče cinkanje (EN ISO 1461 in SIST EN ISO 14713) kategorija korozivnosti C3 (EN ISO 9223), doba trajnosti H (10-20 let po EN ISO 14713-1)
Požarna odpornost:	ni zaščite
Varjenje:	kvaliteta C (EN 5817)
Tolerance izvedbe:	razred 1 (EN 1090-2)

OPOMBE

Pred pričetkom del mora Izvajalec preveriti dimenzije navedene na risbi. Poleg tega načrta je potrebno upoštevati vse ostale načrte na Projektu (npr.: arhitekture, inštalacij, tehnologije,...). O morebitnih neskladjih je potrebno obvestiti Projektanta.

Izvedba in montaža jeklenih elementov

- V projektu niso predvidene izvrtine za odzračevanje votlih zaprtih delov in žepov.
- Pred montažo se preveri položaj sidrnih plošč in vijakov.

Kontrola zvarov

- Protokol kontrole skladno z izvedbenim razredom in kvaliteteo. Vizualna kontrola vseh zvarov.

Debeline zvarov

- Če ni drugače označeno se izvajajo obojestranski zvari. Enostranski se izvajajo na mestih kjer ni mogoče izvesti dvostranskega zvara. Enostranski zvari so obdelani zvari.
- Vsi zvari v čelnih spojih so polno nosilni in so izvedeni obojestransko v debelini $a=2x\ 0.55t$, razen na nedostopnih mestih kjer se lahko izvede enostranski zvar (npr. cevnih profilov) v debelini $a=1x\ t$ (t =debeline pločevine, ki se vari).
- Vsi ostali zvari se izvajajo obojestransko v debelini $a=2x\ 0.4t$, oziroma V-zvari debeline $a=0.8t$ kjer ni izvedljiv obojestranski zvar.

01	Po recenziji	PZ	PZ	JZ
00	Izvirna različica	PZ	PZ	JZ
Različica	Sprememba	Navodila	Obdelal	Pregledal

projektant: PROJEKT NOVA GORICA		projektant načrta/elaboraata: Elea iC a member of IC group		
investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo Tržaška 19, 1000 Ljubljana		risba: Brv 5 Konzolna obešala merilo: 1:50; 25		
naziv gradnje: Ureditev kolesarske steze in regionalne ceste R2-425, odsek 1265 Poljana - Šentvid od km 9,190 do km 10,600		vodja projekta: Rajko VECCHIET, univ.dipl.inž.grad.	id. št. : G-0652	
strokovno področje načrta: 2/2 - Načrt konstrukcij		izdelovalec načrta: Andrej POGAČNIK, univ.dipl.inž.grad.	id. št. : G-0187	
vrsta dokumentacije: PZI	številka načrta: 14787-2_2/2	številka projekta: 14787-2	datum: julij 2021	spremembe: 01
št. odseka: 1265	arh. št.: 0115.00	faza/objekt: 004.2160	šifra risbe: G.251	številka lista: 20.SD.--.0011
prostor za črtno kodo:				