

Legenda:

Tip A1 svetilka LED, h=9m, 35W, 4410lm, optika M11

Tip A2 svetilka LED, h=9m, 55W, 6930lm, optika M11

Tip A3 svetilka LED, h=9m, 55W, 6930lm, optika F31

Tip A4 svetilka LED, h=9m, 125W, 15750lm, optika X11

Tip A5 svetilka LED, h=9m, 125W, 15750lm, optika X21

kabel CR, NAYY–J 4x16mm2 v cevi PVC fi 63mm, globina 0.8m, FeZn 25x4mm, globina 0,5m, PVC opozorilni trak, globina 0,3m

kabel CR, NAYY–J 4x16mm2 v cevi PVC fi 110mm, globina 1m, CEV OBBETONIRANA,

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

OBSTOJEČE	UKINJENO	PROJEKTIRANO
kanalizacija (tekalna)		
kanalizacija (meteorna)		
kanalizacija (mešana)		
vodomerni jašek	vodomerni jašek	vodomerni jašek
vodovod		
elektrika nizka napetost (nadzemni vod)		
elektrika nizka napetost (podzemni vod)		
elektrika srednje napetost (nadzemni vod)		
elektrika srednje napetost (podzemni vod)		
elektrika visoka napetost (nadzemni vod)		
elektrika javna razsvetljava (podzemni vod)		
elektrika javna razsvetljava (nadzemni vod)		
telekomunikacijski vod (podzemni vod)		
telekomunikacijski vod (nadzemni vod)		
KKS vod		
plinovod (distribucijski vod)		
plinovod (prenosni vod)		
SVTK vod		
semaforizacija		
PARA parovod	PARA	PARA
toplovod		
namakalni cevovod	H	H
ogrevanje		
vezna mreža		

Zap. št.	Opis spremembe:	Datum:
1	Popravljeno po recenziji	avgust 2020

Projektant načrta:

lineal

Naziv gradnje:

Regionalna cesta R3-710/1292 Maribor - Ptuj, otok za umirjanje prometa od km 4.762 do km 4.980

Naziv načrta:	3/1 Cestna razsvetljava	Št. projekta:	1490	Vrsta dokumentacije:	PZI
Št. načrta:	1490-CRA	Št. odseka:	1292	Datum:	februar 2020
Vodja načrta / ime, IKS:	Z. Štraser, univ.dipl.in2.el. / PI E-0979	Vodja projekta / ime, IKS:	D. Karba, dipl.in2.grad. / PI G-3353		
Faza / objekt:	004.2130	Številka DN:	27279	Arhivska št.:	0116.00
Sodelavec načr. / ime, IKS:	Zdravko Štraser, univ. dipl. in2. el	Merilo:	1:500	Št. lista:	2

Vsebina / naslov risbe:

Situacija cestne razsvetljave

Šifra risbe: G.302

Prostor za črtno kodo:

S:\PROJEKTI\1490 Umirjanje prometa na cesti R3-710_1292 v Dogoških\00_AKTI\401_CRA\2_1490_CRA_SIT.dwg 04.09.2020 09:00

V/Š=594/580 (0.34 m²)