



LEGENDA:

- požarna vrata s samozapiralom 30 min
- požarna odpornost 60 min
- izhod iz objekta
- smer zapustitve objekta
- gasilnik na prah 12EG
- meja požarnega sektorja v objektu
- tipka za odpiranje drsnih vrat na evakuacijski poti
- varnostna razsvetljava

## TLORIS PRITLIČJA POSTAJNEGA POSLOPJA

Datum: Opis spremembe: Podpis:						
Investitor:	Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija RS za infrastrukturo Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23					
Projektant:	sž - projektivno podjetje ljubljana, d.d. projektiranje, inženiring, svetovanje Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana tel.: 01 300 76 00, fax: 01 300 76 36					
Podizvajalec: Feniks 2 d.o.o. Zagorje ob Savi						
Projekt: Umetstitev nadhoda na železniški postaji Zagorje						
Objekt: Železniška postaja Zagorje	M. št.: ime					
Moštvo:	Moštvo projekta: PI G-0133 mag. Edvin Hadriahmetović, univ. dipl. inž. gradb. Projektiralec/izvedenec: TP0678 VALERIJA SKOK u.d.g. Vrsta načrta: NACRT POŽARNE VARNOSTI Izvedenec: TP0678 VALERIJA SKOK u.d.g.					
Nabava: TLORIS PRITLIČJA POSTAJNEGA POSLOPJA						
Št. proge: 10	Vrsta projekta: IZN	Merilo: 1:100	Datum: 31.10.2023	Projekt št.: PV04-01/21	Moštvo št.: PV04-01/21	Int. št.:
Št. odnosa: ZG1000	Arhivna številka: 0146.00	Faza/objekt: Slika	Št. risbe: 2	Prejeto za izvedbo:		Risba št.: 2