

Datum:09.11.2021

ODGOVORI NA RECENZIJSKO POROČILO

Elaborat pasivne protihrupne zaščite na odseku železniške proge Zidani Most – Celje po dopolnjeni študiji hrupa

Izdelovalec Elaborata pasivne protihrupne zaščite:
Odgovorni izdelovalec elaborata:
Številka poročila:
Datum:

A-PROJEKT, d.o.o., Vinarje 110B, 2000 Maribor
mag. Aleš Globevnik, udis
Aprojekt_27/2021
september 2021

Recenzent:
Recenzijsko poročilo pripravila:
Datum:

DRI upravljanje investicij, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
mag. Jure Lah, Miha Rozman
03.11.2021

Odgovori

- Pripomba 1: 24/74, T.5: Številčenje stavb v Tabeli 3 urediti, da bodo stavbe enotno številčene v celotne elaboratu, predlagam, da se privzame številčenje glede na položaj stavb po naslovih in po stacionaži in se skladno s tem popravi celoten elaborat.
- AD 1 Pripomba upoštevana
Po celotnem Elaboratu se je popravilo oštevilčenje. Sedaj si številčenje stavb sledi od Celja proti Zidanem Mostu, prvenstveno po obratni stacionaži in smiselno glede na stran železniške proge.
- Pripomba 2: 46/74, T.11.2: V tem poglavju je opisana tudi klasična vgradnja oken. V primeru izvedba pasivne PHZ je praviloma zahtevana izvedba RAL vgradnje, kar sledi tudi iz tega elaborata. Predlagamo, da to poglavje preuredite na način, da bo enolično jasno, da je zahtevana RAL vgradnja.
- AD 2 Pripomba upoštevana
Tabele s slikami, ki so prikazovale klasično vgradnjo smo iz Elaborata odstranili. Preostali tekst smo popravili in jasno označili, da se vgradnja oken po tem Elaboratu opravi po RAL smernicah.
- Pripomba 3: V Zvezku 4 naj se dodajo grafični prikazi položaja stavb v prostoru.
- AD 3 Pripomba upoštevana
Priložen je celovit grafični prikaz stavb predvidenih za pasivno zaščito, tako v Zvezku 1 kot tudi v Zvezku 4.
- Pripomba 4: 34/57, 15. Laško, Rimska cesta 23: Prosimo, da preverite prelom strani. Oznaka naslednje strani »nadstropje« je prikazana na strani 34.
- AD 4 Pripomba upoštevana
Tekst in slike so ustrezno popravljene.
- Pripomba 5: Skladno s projektno nalogo je za namen vodenja evidence o izvedeni pasivni PHZ potrebno priložiti tudi grafični sloj s podatki o vseh v elaboratu obravnavanimi stavbami, kot je to določeno v 6. točki projektne naloge.
- AD 5 Pripomba upoštevana
Na DVD (elektronska oblika poročila) bo predan sloj vseh v elaboratu obravnavanih stavb.
- Dodatno Neodvisno smo še pripravili dodatni Zvezek 6 – Projektantski predračun.

Pripravi:
mag. Aleš Globevnik

A-projekt d.o.o.
ekologija, projektiranje in inženiring