




POGLED NA OGRAJO DESNO  
M 1:100




TLORIS OGRAJE ZA PEŠČE M 1:100




POGLED NA OGRAJO LEVO  
M 1:100




PRIKAZ ELEMENTOV OGRAJE OD IN OL M 1:50




PRIKLJUČITEV VALJANCA NA SONDO  
(NA OBEH KONCEH ENAKO)  
VZDOLŽNI PREREZ, M 1:50




Detalj pritrditve valjanca  
v hodnik, razmik 4m  
M 1:25




Detalj ozemljitve ograje na objektu  
M 1:25




DETALJ A1 M1:10  
DETALJ SIDRANJA STEBRNIKA OGRAJE ZA PEŠČE  
(TSC 07.103, slika 5.7)



DETALJ C1 M1:5  
DETALJ DILATIRANJA OGRAJE  
(TSC 07.103, slika 5.10)



PREREZ R - R  
M 1:25



MATERIALI

BETONI:

- beton hodnikov in robnih vencev C30/37, XC4, XD3, XF4, PV-II, Dmax 32 mm
- beton voziščne plošče C35/45, XD1, XF2, PV-II, Dmax 32 mm
- beton stebrov in opornikov s krili C30/37, XD2, XF2, PV-II, Dmax 32 mm
- beton opornikov in krili C30/37, XC2, PV-II, Dmax 32 mm
- beton pilotov in prehodnih plošč C25/30, XC2, PV-I, Dmax 32 mm
- podložni in naklonski beton C12/15

Krovni sloj betona:

- beton hodnikov in robnih vencev a = 4,5 cm zgoraj, a = 3,5 cm spodaj
- beton voziščne plošče a = 4,5 cm
- beton stebrov in gred nad stebri a = 4,5 cm
- beton opornikov in krili a = 4,5 cm
- beton gred nad piloti a = 5,0 cm
- beton pilotov a = 9,0 cm
- beton prehodnih plošč a = 5,0 cm

ARMATURA:

- rebrasta armatura: B500(B), visoko duktilno jeklo

JEKLO:

- konstrukcijsko jeklo S235 J2, zaščiten proti koroziji z vročim cinkanjem min 80 µm

Dopolnjeno po recenziji in reviziji		Januar 2023	
sprememba:	opis spremembe:	datum:	podpis:
investitor:	lokalizacija:		
RS Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo Trzinška 16, 1000 Ljubljana	PETIŠOVCI		
projektor:	objekt:		
SPIT Vojkova cesta 16, 1000 Ljubljana, št.: IZS-0893	DGO in PZI nadomestne gradnje inundacije (MS0091) v km 4,230 in rekonstrukcije mostu čez Muro (MS0090) v km 4,450 na G2-109/357 v Petišovcih INUNADACIJA (MS0091)		
podizvajalec:	opis risbe:		
	TLORIS IN POGLEDI OGRAJE ZA PEŠČE, ELEMENTI OGRAJE		
Ime in priimek:		št. št. IZS:	priloge:
Vodja projekta		G-0048	vrsta risbe:
Priloženi izsevi:		G-0378	21 - NAČRT GRADNENIH KONSTRUKCIJ INUNADACIJA (MS0091)
obdelal:		mag. Miran Ložar univ. dipl. inž. grad.	št. projekta:
avtor risbe:		SPIT d.o.o., Solkan	003-2818
št. obdelka:		003-2818-1-G7	št. priloge:
0357		3912.00	G.220 G.251
004.2160			št. risbe:
			G.220 G.251